



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16, тел.: 53-35-76, E-mail: fire@gumchs33.elcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Владимирской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отделение надзорной деятельности по Ленинскому району города Владимир

отдела надзорной деятельности по городу Владимир и Суздальскому району

600021, г. Владимир, ул. Казарменная, д. 9, телефон: 54-41-74

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ № 577/1/24

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального
образования Владимирской области «Владимирскому институту развития образования имени Л.И.

Новиковой» (ГАОУ ДПО ВО ВОРИ)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Владимир и Суздальского района по
пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности по городу Владимир и Суздальскому району Дёмина
Алексея Геннадьевича от «05» октября 2015г. №577, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «8» октября 2015г. по 11 час. 00 мин. «15» октября 2015г.
проведена проверка государственным инспектором города Владимир и Суздальского района по пожарному надзору -
старший инспектор отделения надзорной деятельности по Ленинскому району города Владимир отдела надзорной
деятельности по городу Владимир и Суздальскому району капитан внутренней службы Голованова Ольга
Александровна помещений и территории Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт
развития образования имени Л.И. Новиковой» (ГАОУ ДПО ВО ВОРИ) по адресам: г. Владимир, проспект
Ленина, д. 8-а и д. 8-б

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, (гражданина) собственника имущества и т.п.)

совместно с проректором ГАОУ ДПО ВО ВОРИ Кабановым А.В., проректором ГАОУ ДПО ВО ВОРИ Дубовым В.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пред- писания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Потолки общих коридоров (холлов) 2-го и 3-го этажей общежития отделаны материалами (обои на бумажной основе) с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, В3, Д2, Т2. Демонтировать с потолков общих коридоров (холлов) 2-го и 3-го этажей общежития отделочные материалы (обои на бумажной основе) с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, В3, Д2, Т2.	ст.1,2,3,4,5,6,89,133,135 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 4.13130.2009«Своды правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.25* СНиП 21-01-97** «Строительные норма и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 33 «Правила противопожарного режима в РФ»).	01.10.2016г.	
2.	Сняты двери с дверного проема, ведущего в лестничную клетку из общего коридора (холла) 5-го этажа общежития, Восстановить в дверном проёме, ведущего в лестничную клетку из общего коридора (холла) 5-го этажа общежития,	ст.1,2,3,4,5,6,89 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 4.13130.2009«Своды правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.18* СНиП 21-01-97** «Строительные норма и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.п. 23,33,36 «Правила противопожарного режима в Российской	01.09.2016г.	

		Федерации»		
3	Отсутствует приспособление для самозакрывания и уплотнение в притворах двери лестничной клетки 1-го этажа общежития. Восстановить приспособление для самозакрывания и уплотнение в притворах двери лестничной клетки 1-го этажа общежития.	ст.ст. 1,3,4,5,6,89 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.7 СП 4.13130.2009 «Своды правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.18* СНиП 21-01-97** «Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 33, п. 36 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»).	01.09.2016г	
4	Не определена и не обозначена на двери складского помещения, устроенного в переходе (соединительной галереи) зданий общежития и учебного корпуса, категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Определить и обозначить на двери складского помещения, устроенного в переходе (соединительной галереи) зданий общежития и учебного корпуса, категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ст.ст. 1,3,4,5,6,17, 18,19,24,25,26,27 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 12.13130.2009 «Свод правил «определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; п. 20 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; НПБ 105-03 «Нормы пожарной безопасности. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»).	01.09.2016г	
5	Пожарные шкафы, расположенные в здании общежития, выполнены из горючих материалов (плиты на древесной основе). Выполнить пожарные шкафы, расположенные в здании общежития из не горючих материалов	ст. 107 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»).	01.09.2016г	
6	Двери эвакуационных выходов, расположенных в переходе (соединительной галереи) у вахты, а также на первом этаже учебного корпуса – около электрощитовой, открываются не по направлению выхода из зданий. Обеспечить открывание дверей эвакуационных выходов, расположенных в переходе ((соединительной галереи) у вахты, а также на первом этаже учебного корпуса – около электрощитовой, по направлению выхода из здания.	п. 33, п. 34 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.09.2016г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Владимир и Суздальского района
по пожарному надзору - старший инспектор отделения надзорной деятельности
по Ленинскому району города Владимир отдела надзорной деятельности
по городу Владимир и Суздальскому району Голованова О.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Предписание для исполнения получил:



И.о. ректора ГАОУ ДПО ВО ВИРО Чукунова Г.К.
(должность, фамилия, инициалы)